



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

**Образец на оферта за участие в процедура "Избор с публична покана" по реда на чл.50,
ал.1 от ЗУСЕСИФ**

ДО

„ТЕЛЕПОИНТ“ ООД

Адрес: гр. София 1303, р-н „Възраждане“,

ж.к. „Зона Б-18“, ул. „Овчо поле“ № 122, ет. 3

О Ф Е Р Т А

ОТ:.....
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

**“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ специализирано оборудване за дейта център по
обособени позиции, както следва:**

Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси, 1 бр.
Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни, 1 бр.
Обособена позиция 3. UPS система, 2 бр.
Обособена позиция 4. Дизелов генератор, 2 бр.
Обособена позиция 5. Изправителна система, 2 бр.
Обособена позиция 6. Система за охлаждане, 1 бр.
Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично
пожарогасене, 1 бр.”

с адрес: гр. ул., №

тел.:, факс:, e-mail:

регистриран по ф.д. № / г. по описа на съд,

ЕИК /Булстат:, представлявано от

..... в качеството му на

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: **“ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ за дейта център по обособени позиции, както следва:**

----- www.eufunds.bg -----
“Този документ е създаден по проект “Инвестиции за създаване на нов дейта център” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ТЕЛЕПОИНТ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси, 1 бр.
 Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни, 1 бр.
 Обособена позиция 3. UPS система, 2 бр.
 Обособена позиция 4. Дизелов генератор, 2 бр.
 Обособена позиция 5. Изправителна система, 2 бр.
 Обособена позиция 6. Система за охлаждане, 1 бр.
 Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене, 1 бр. ”

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
 подизпълнители. _____
 ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
 месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
 (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на „ТЕЛЕПОИНТ“ ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата Марка/модел/производител/технически характеристики	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси:		
1. Минимални технически и функционални характеристики: - сървърно шаси – 33 бр.: захранване 440W PSU; кутия – 1U; слотове – 4 x 3.5 SAS/SATA Hot-swap; разширителни слотове - 1x Full-height I/O; - дънна платка – 33 бр.: поддържа до 512G; - процесор - 66 бр.: шест ядрен; честота – 2.4 Ghz; кеш памет – 15MB; - охладител – 66 бр.: пасивен, 1U; - твърд диск – 66 бр.: капацитет – 1TB;	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:	

----- www.eufunds.bg -----

“Този документ е създаден по проект “Инвестиции за създаване на нов дейта център” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ТЕЛЕПОИНТ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

скорост - 7200 RPM; SATA; кеш - 32MB. ■ памет – 264 бр.: капацитет - 8GB; DDR4; скорост - 2133 MHz; 1Rx4;		
2. Допълнителни технически и функционални характеристики: ■ Управление чрез IPMI (Intelligent Platform Management Interface). ■ Интерфейс за пренос на 10Gbit данни. ■ Осигурено системно операционно управление.	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси:		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 1 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 1 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси:		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 1 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни:		
1. Минимални технически и функционални характеристики: ■ сървърно шаси - 16 бр.: захранване - 920W	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според	

PSU; кутия - 2U; слотове - 12 x 3.5" SAS3/SATA-3 Hot-Swap drive bays; охлаждане - 3 x 80 mm; ▪ дънна платка - 16 бр.: поддържа до 32GB DDR3 ECC 1600MHz; портове - 4x SATA3 (6Gbps), 2x SATA2 (3Gbps); ▪ процесор - 16 бр.: четири ядрен; честота – 3.3G; кеш памет – 8M; консумация – 80W; ▪ охладител – 16 бр.: активен, 2U+; ▪ памет – 64 бр.: капацитет - 8GB; DDR3; скорост - 1866 MHz; ▪ контролер - 16 бр.: портове – 4 бр. SGL SAS 3/SATA; кеш памет - 1GB; интерфейс към системата - PCIe 3.0x8; пренос на данни – 12Gb/s; ▪ флаш устройство – 16 бр., за защита на кеш паметта, в комплект със захранващо устройство и аксесоари; ▪ твърд диск – 128 бр.: капацитет – 4TB; скорост - 7200 RPM; SATAIII; кеш - 64MB. ▪ окомплектовка 16 бр. кабели.	съответния ред:	
2. Допълнителни технически и функционални характеристики: ▪ Управление чрез IPMI (Intelligent Platform Management Interface). ▪ Интерфейс за пренос на 10Gbit данни. ▪ Управление на масива посредством RAID Controller. ▪ Осигурено системно операционно управление.	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни:		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 2 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 2 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на		

оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по <u>Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни:</u>		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 2 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по <u>Обособена позиция 3. UPS система:</u>		
1. <u>Минимални технически и функционални характеристики:</u> ▪ Непрекъсваемо токозхранващо устройство с ефективност в режим Eco-Mode: 99%. ▪ мощност: 200kVA/200kW; ▪ вход и изход; ▪ време за резерва: 32 минути при 100% товар (power factor 0.8); ▪ вграден автоматичен и ръчен байпас с напрежение: $\pm 15\%$ от номиналното и синхронизация: $\pm 2\%$ ($\pm 1\%$ до $\pm 8\%$ при работа с генератор); ▪ изправител: напрежение - 3x400V + N; толеранс на напрежението - $\pm 20\%$, (-40% при 50% товар); честота - 50 / 60 Hz; толеранс на честотата - $\pm 10\%$; фактор мощност - $> 0,99$; Изкривявания на тока THDi - $< 2,5\%$; ▪ инвертор: напрежение - 380/400/415 V; толеранс на напрежението - $\pm 1\%$ (статичен товар); толеранс на честота - $\pm 0,01\%$ (работа на батерии); изкривявания на напрежението THDv - $< 1\%$ (линеен товар) / $< 3\%$ (нелинеен товар); претоварване - 125% до 10 минути / 150% до 1 минута; ; максимален ток на късо през инвертора – $3,4 \cdot I_n$; микропроцесорно управление; ▪ WEB/SNMP свързаност и софтуер, ▪ Кит за паралелна работа до 6 устройства, ▪ DC разединител с предпазител монтирана в табло; ▪ външен кабинет с long life батерии осигуряващ 32 минути автономия при 160kW товар.	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:	

2. Допълнителни технически и функционални характеристики: - Управление на мрежата по протокол SNMP и др. (еквивалент) за отдалечено наблюдение и управление. - Възможност за измерване вътрешното съпротивление на батериите на всеки 6 месеца.	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 3. UPS система:		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 3 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 3 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 3. UPS система:		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 3 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по Обособена позиция 4. Дизелов генератор:		
1. Минимални технически и функционални характеристики: Дизелов генератор с шумозаглушаващ и водозащитен кожух, подгревател на антифриза, стартерен акумулатор и устройство за подзаряд, за производство на ток.	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:	

- stand-by мощност: 330kVA/264kW; - първична мощност: 300kVA/240kW; - изходно напрежение: 400/230V, 50Hz - двигател: обороти в минута: 1500; максимална мощност 411Hp; брой цилиндри, разположение: 6, редови; кубатура 12,78 литра; разход на гориво при 75% товар: 46 литра/час.; - алтернатор: stand-by мощност: 330kVA; фактор на мощността (cosφ): 0.8; напрежение: 230/400V ± 0,5%; честота: 50Hz; система на възбуждане: безчеткова с автоматично регулиране на напрежението (AVR); - управление: контролен AMF панел с измервателни прибори и защиты, триполюсен автоматичен прекъсвач и аварийен стоп бутон; - табло АВР: максимален ток: 500А с електрическа и механична блокировка.		
2. Допълнителни технически и функционални характеристики: - Подгрев на двигателя посредством термопомпа за максимална енергийна ефективност. - Гарантиран старт при 0 градуса по Целзий без електрически подгрев с цел икономия на ел. енергия. - Управление на мрежата по протокол SNMP и др. (еквивалент) за отдалечено наблюдение и управление.	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 4. Дизелов генератор:		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 4 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 4 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на		

оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 4. Дизелов генератор:		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 4 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по Обособена позиция 5. Изправителна система:		
1. Минимални технически и функционални характеристики: ■ Изправителна система включваща: системен рак – 1 бр., изправителен модул – 14 бр., предпазител от дълбок разряд на батериите – 1 бр., SNMP карта 1 бр., външен стелаж с 8 броя long life батерии 12V/ 200Ah и DC разединител с предпазител. ■ системен брод: изолационно напрежение при 500V - $\geq 100 \text{ M}\Omega$; надежност (MTBF) ≥ 35 години при 25°C; ■ изправителен модул: изолационно напрежение при 500V- $\geq 50 \text{ M}\Omega$; надежност (MTBF) ≥ 35 години при 25°C; ■ батерии: брой стрингове – 2 бр.; брой батерии в стринговете – 4 бр.; напрежение и капацитет на батериите - 12V/200Ah; период на експлоатация – над 10 години; ■ входни параметри: захранващо напрежение - 400V $\pm 20\%$, 3ph+N; Входна честота - 47.5 - 63Hz; Входен прекъсвач с предпазител-100A; максимален ток - 80A; фактор на мощността - $>0,99$; ■ изходни параметри: изходно напрежение - 48Vdc; стабилност на напрежението (статично) - $\leq 1\%$; максимален ток на системата - 600A; максимален ток на модул - 50A; максимална мощност на модул - 2700W; КПД - $>91\%$.	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:	
2. Допълнителни технически и функционални характеристики: ■ Управление на мрежата по протокол SNMP и др. (еквивалент) за отдалечено наблюдение и управление. ■ Възможност за измерване вътрешното	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	

съпротивление на батериите на всеки 6 месеца.		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 5. Изправителна система:		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 5 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 5 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 5. Изправителна система:		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 5 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по Обособена позиция 6. Система за охлаждане:		
1. Минимални технически и функционални характеристики: Система за охлаждане и поддържане на температурния режим в работните помещения. ▪ 8 бр. въздушноохлаждаеми тела за външен монтаж с безстепенно регулиране на скоростта на вентилатора чрез Variex. - работа при температура на външната среда до +40 °C; - размери на външно тяло: 1112 мм	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:	

(дължина) x 2340 мм (ширина) x 910мм (височина); - тегло: 102 кг (два броя). ■ 4 бр. високопрецизни климатични апарати за подов монтаж с въздухоподаване - долу в двоен под и засмукване на въздух - от горе. - автоматично възстановяване на работата след отпадане и възобновяване на електрическото захранване; - пълна хладилна мощност 85,7 кВт; - осезаема хладилна мощност 78,5 кВт; - ел.захранване 400V / 3N / 50Hz; - микропроцесорно управление с вътрешен дисплей с визуализация на нормален режим на работа, звукова и светлинна индикация за аларми и предупреждения монтирано в шкафа. ■ 1 бр. контролер монтиран на шкафа с графичен дисплей с възможност за следене и запис на всички параметри съпътстващи работата на климатичната машина. - архивиране на изминали събития; - възможност за управление в група; - нулиране на набор от критични грешки - високо налягане, ниско налягане и др.		
2. Допълнителни технически и функционални характеристики: ■ Минимум 50% от системата за охлаждане има възможност да поддържа режим FREE COOLING, с цел постигане на висока енергийна ефективност. ■ Контрол на влажността чрез ултразвукови овлажнители. ■ Автоматизирана система за откриване на теч. ■ Управление на мрежата по протокол SNMP и др. (еквивалент) за отдалечено наблюдение и управление.	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 6. Система за		

<u>охлаждане:</u>		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 6 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 6 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по <u>Обособена позиция 6. Система за охлаждане:</u>		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 6 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	
Изисквания към изпълнението и качеството на доставката по <u>Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене:</u>		
1. Минимални технически и функционални характеристики: Система за ранно пожароизвестяване и сигнализация, чрез въздушни проби за дим и автоматично пожарогасене с газ IG-55 "Constant Flow". ▪ система за въздушни проби за детекция на дим: капацитет: за площ до 500 кв.м; оптичен димен пожароизвестител в комплект с основа – 19 бр.; топлинен пожароизвестител в комплект с основа – 5 бр.; изнесен индикатор – 20 бр.; 4 бр. пожарен алармен звънец - пожар I степен; 2 бр. пожарна сирена с блиц лампа - пожар II степен; ▪ централа за управление на газово пожарогасене: минимум 3 зони; акумулаторна батерия: 7 Ah / 12 V, 2 бр.; възможност за ръчен / автоматичен режим; индикатор за статус; бутон за	Моля, тук опишете техническите и функционални характеристики на предлаганото от Вас оборудване, съгласно минималните изисквания посочени според съответния ред:	

ръчен пуск; ■ захранващ блок: 24V / 2A; акумулаторна батерия 12V / 7Ah - 2 бр. ■ инсталация за пожарогасене в комплект с акумулаторна батерия: капацитет: гасителен обем V = 1200 м3; бутон за ръчен пуск на гасителната инсталация; ключ "Включено/Изключено" за бутилките с газ; технология на гасене - "Constant Flow" с газов агент IG-55.		
2. Допълнителни технически и функционални характеристики: Неприложимо.	Моля, тук опишете дали предлаганото оборудване има налични от изброените допълнителни технически и функционални характеристики, според посочения ред:	
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (изискванията не са критерий за допустимост, но са обект на оценка по П2 и П3 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене:		
- Гаранционен срок (в случай, че участникът предлага такъв);	Моля, тук опишете предлаганите от Вас условия за гаранционна поддръжка по отношение на предлаганото оборудване по обособената позиция 7 (в случай, че предлагате такива).	
- Осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа (в случай, че участникът оферира и има възможност за реакция до 24 часа);	Моля, тук опишете и условията на извънгаранционна поддръжка (осигурен сервиз след изтичане на гаранционния срок, с време на сервизна реакция до 24 часа) на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 7 (в случай, че оферирате такива и имате възможност за реакция до 24 часа).	
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация на оборудването (изискването не е критерий за допустимост, но е обект на оценка по П2 от Методиката за оценка) по Обособена позиция 7. Система за охлаждане:		
- Осигурено обучение за експлоатация на предлаганото оборудване (ако е приложимо) на 2 души от персонала на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението следва да бъде осигурено безплатно от страна на изпълнителя.	Моля, тук опишете възможностите за обучение на персонала, съпровождащи внедряването на предлаганото от Вас оборудване по обособена позиция 7 (в случай, че предлагате безплатно обучение на 2 души от персонала за минимум 40 часа).	

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на всички обособени позиции от предмета на процедурата: <i>Съпровождащата оборудването техническа документация да е преведена на Български език.</i>	Моля, тук опишете техническата документация, съпровождаща оборудването предмет на процедурата за всяка отделна обособена позиция, за която участвате.	
За Обособена позиция 7: <i>Предварително разработен и съгласуван с ораганите за Пожарна Безопасност проект.</i>		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента. <i>Приемането на доставките се констатира с двустранно подписан приемателно-предавателен протокол.</i> <i>Мястото за изпълнение на доставката, монтажа и пускането в експлоатация е: град: Монтана, Пощенски код: 3400, Държава: България, Адрес: ул. „Трети март“ № 78</i>		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1.	Обособена позиция 1. Сървърна система за изчислителни процеси	1 бр.		
2.	Обособена позиция 2. Сървърна система за съхранение на данни	1 бр.		
3.	Обособена позиция 3. UPS система	2 бр.		
4.	Обособена позиция 4. Дизелов генератор	2 бр.		
5.	Обособена позиция 5. Изправителна система	2 бр.		
6.	Обособена позиция 6. Система за охлаждане	1 бр.		

----- www.eufunds.bg -----

“Този документ е създаден по проект “Инвестиции за създаване на нов дейта център” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ТЕЛЕПОИНТ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

7.	Обособена позиция 7. Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене	1 бр.		
----	---	-------	--	--

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром: **Словом:**.....
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:
(описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние, а в случаите когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност – копие, заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“;
- Декларация по чл. 53, ал. 2, от ЗУСЕСИФ;
- Заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“ копие на отчетите за приходите и разходите за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;
- Списък на изпълнени доставки с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойности, дати и получатели – оригинал;
- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
- Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители).

ДАТА: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия кандидата)

----- www.eufunds.bg -----

“Този документ е създаден по проект “Инвестиции за създаване на нов дейта център” изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1282-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ТЕЛЕПОИНТ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

